



Městský úřad Šlapanice  
Odbor výstavby  
oddělení územního plánování a památkové péče  
Opuštěná 9/2  
656 70 Brno

MěÚ Šlapanice  
Brno, Opuštěná 9/2  
Doručeno: 24.05.2022 08:54:34  
**Čj. SLP-OV/56155-22/**  
listy: 1  
přílohy: 0



Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
	339/22/1P000	██████████ ██████████ ██████████	Praha 16.05.2022

## Námítka k návrhu Změny č.1 Územního plánu Modřice podle §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Vážení,

ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný investor ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení 220 kV a 400kV, podává tímto námítku k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice (dále jen návrh).

Námítka se týká:

- vymezení zastavitelná plocha **VD/v8** pro drobnou výrobu, výr. služby a administrativu při silnici II/152 ve směru k Želešicím,
- **rozšíření stabilizované plochy VD ar-6** pro drobnou výrobu o sousední plochu VP, výrobní služby a administrativu při ulici U vlečky a zvětšena o část pozemku p.č.1690/187 (na návrhovou plochu DS/d9).
- vymezení protipovodňového opatření jako **plochu pro úpravu odtokových poměrů** (úprava terénu) v oblasti severně od soutoku Svatky a Bobravy

Výše uvedené nově navržené plochy jsou ve střetu se dvěma vedeními 220kV včetně stávajících ochranných pásmem a jednoho vedení o napětíové hladině 400kV.

Vzhledem k možnému ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu tohoto zařízení a z důvodu možného ohrožení života, zdraví a majetku osob **požadujeme zastavitelnou plochu VD/v8 a rozšíření stabilizované plochy VD ar-6 zmenšit na hranici stávajícího ochranného pásma výše uvedených vedení.** U ploch pro úpravu odtokových poměrů, které jsou v překryvu s ochranným pásmem výše uvedených vedení, požadujeme doplnit podmínku týkající se nezbytné koordinace se společností ČEPS a.s. v případě terénních úprav a jiných činnostech v ochranném pásmu vedení.

Dále upozorňujeme, že součástí vystavených podkladů pojednávaného návrhu nebyly vystaveny jednotlivé výkresy UP Modřice obsahující měněné části např. koordinační výkres, ze kterého by byly patrné právě střety navrženého řešení s technickou infrastrukturou v našem vlastnictví.

S pozdravem

██████████  
██████████  
██████████  
██████████

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

