



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
Specializované pracoviště dopravního inženýrství  
Brno – město a Brno - venkov

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přílohy
Doručeno:	19. 07. 2016	
Č.j.	2190	Počet listů:

Č.j. KRPB-152557-1/ČJ-2016-0600DI

Brno 15. července 2016

Počet listů: 1

Ivanka Hamanová  
Obec Sokolnice  
Komenského 435  
664 52 Sokolnice

**Vyjádření k akci: "Podklady pro územní studii – lokalita Z6, ul. Krakovská, k. ú. Sokolnice".**

Dne 24. června 2016 byla doručena našemu Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK Vaše žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce. Po posouzení Vámi předložené dokumentace sdělujeme, že Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK nemůže k této akci vydat objektivní vyjádření, protože dokumentace není dostatečně vypovídající ve vztahu k námi sledovaným zájmům.

Pro vydání objektivního vyjádření naším pracovištěm je třeba předložit projektovou dokumentaci, která respektuje současně platnou legislativu, zejména zákon č. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110 atp.

Pokud budete opětovně žádat o vyjádření k výše uvedené akci, zašlete odpovídající doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č. j.

Zpracoval:  
por. Bc. Martin Petlach  
komisař  
tel.: 974 623 290

komisař por. Mgr. Tomáš Kudlička DiS.  
koordinátor

Kounicova 24  
611 32 Brno

Tel.: +420 974 622 435  
Fax: +420 974 622 551  
Email: krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz



**Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
Zubatého 1  
614 00 Brno**

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přílohy počet/listy:
Doručeno:	13. 07. 2016	1
Č.j. 2916	Počet listů:	1

HSBM-3-154/2016

Brno 11. 7. 2016

OBEC SOKOLNICE  
Komenského 435  
664 52 Sokolnice

**Vyjádření dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva a požární ochrany.**

Vyřizuje: por. Mgr. Jan Marchlík, ☎ 950 630 173, e-mail : jan.marchlik@jmk.izscr.cz

Kontroloval: plk. Ing. Lukáš Vymazal, ☎ 950 630 174, e-mail : lukas.vymazal@jmk.izscr.cz

**ÚPD:** Územní studie Lokalita Z6, ul. Krakovská, k. ú. Sokolnice  
**Název obce:** Sokolnice  
**Zpracovatel:** ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č. j.: OUSO/1919/2016 ze dne 23. 6. 2016.

**HZS JMK uplatňuje následující připomínky k návrhu územní studie:**

- požadujeme vyhodnotit požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., – „zdroje vody pro hašení požárů“ - zajištění zdrojů požární vody pro navrhovanou plochu bydlení v souladu s požadavky ČSN 73 0873.
- požadujeme aby, obslužné komunikace v předmětné lokalitě byly navrženy v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. Pro neprůjezdnou komunikaci delší než 50 m musí být navrženo obratiště, které svými parametry odpovídá požadavkům dle čl. 14.2 ČSN 73 6110, projektování místních komunikací.
- dále požadujeme konkretizovat řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhl. č. 380/2002 Sb.“), označená písmenem:  
g) – záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků, vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů.  
HZS JmK nepředpokládá potřebu řešit opatření uvedená v § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., označená písmeny: a), b), c), d), e), f), h), i).

HZS JmK je připraven v případě potřeby konzultovat výše uvedené požadavky.

plk. Ing. Václav Špéra  
náměstek pro prevenci a CNP  
HZS Jihomoravského kraje

Obec Sokolnice  
Komenského 435  
66452 Sokolnice

naše značka  
5001400488

vyřizuje  
Renata Fronková

datum  
16.11.2016

Věc:

**Územní studie Lokalita Z6, ul. Krakovská, k.ú. Sokolnice.**

K.ú. - p.č.: Sokolnice

Stavebník: Obec Sokolnice, Komenského 435, 66452 Sokolnice

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

V zájmovém území se nachází STL plynovodní vedení PE d 63, OC DN 50 včetně STL plynovodních přípojek.

- Ochranné pásmo plynovodů umístěných na předmětném pozemku činí 1 m na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce (zák. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 a) a 2 m u ostatních případů (zák. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 b).

- Stavební činnost, umístování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu lze provádět pouze po předchozím písemném souhlasu držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. (zák. 458/2000 Sb. § 68 odst. 6)

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/)

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

