Výkres vytvořil program pp_vod

KATASTRY

PARCELNÍ ČÍSLA

DRUH POVRCHU

VZÁJ. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ

OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘÍTKA 1:1000/100

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

STŘELICE U BRNA

## V1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116.44 | 188.46 | 173.52 | |
| Vb | V2 | V3 | Vb |

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

DN[PN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]

SKLON[promile]–DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

MĚR.ZTRÁTA[m/m]–[kPa/m]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.07 | 90.07 | 259.07 | | | |
| 283.62 | 283.30 | 289.90 | 289.30 | 294.95 | |
| 292.02 | 291.70 | 297.50 | 296.80 | 301.95 | |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 281.91 | 281.59 | 289.79 | 288.19 | 293.24 | |
| 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 283.49 | 283.49 | 291.50 | 290.20 | 294.95 | |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 283.62 | 283.30 | 289.90 | 289.30 | 294.95 | |
| 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 283.62 | 283.30 | 289.90 | 289.30 | 294.95 | |
| 268 | 273 | 278 | | | |
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 68.56 | 16.44 | 48.67 | 89.64 | 66.74 | 25.30 |
| 78.42 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DN100–PE 100 SDR 11 110x10,0–478.42 | | | | |
| –4.7–68.56 | 39.7–47.88 | 86.1–73.20 | –13.9–115.26 | 15.4–61.85 | 36.7–111.68 |
| Pískové lože 150 mm, obsyp 300 mm | | | | | |

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

## V2

| | | |
|---|---|---|
| 115.26 | 107.45 | |
| Vb | V4 | Vb |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 250.2 | | | | |
| 283.60 | 285.20 | 289.20 | 296.80 | |
| 283.49 | 285.20 | 289.09 | 296.80 | |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 283.49 | 285.60 | 289.09 | 296.80 | |
| 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 283.60 | 285.60 | 289.20 | 296.80 | |
| 270 | 275 | | | |
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | | |
| 15.26 | 51.18 | 22.71 | | |

| | | |
|---|---|---|
| DN100–PE 100 SDR 11 110x10,0–222.71 | | |
| 17.4–115.26 | 83.5–35.92 | 8.4–71.53 |
| Pískové lože 150 mm, obsyp 300 mm | | |

## V3

| |
|---|
| 56.39 |
| Vb Vb |

| | | |
|---|---|---|
| 289.90 | 288.30 | 295.69 |
| 288.19 | 288.30 | 295.69 |
| 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 288.19 | 288.30 | 295.69 |
| 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 289.90 | 288.30 | 295.69 |
| 274 | 279 | |
| 0.0 | 30.83 | 56.39 |

| |
|---|
| DN100–PE 100 SDR 11 110x10,0–56.39 |
| 133.0–56.39 |
| Pískové lože 150 mm, obsyp 300 mm |

## V4

| |
|---|
| 29.86 |
| Vb Vb |

| | | |
|---|---|---|
| 287.20 | 287.60 | |
| 285.49 | 285.89 | |
| 1.60 | 1.60 | |
| 285.60 | 286.00 | |
| 1.71 | 1.71 | |
| 285.49 | 285.89 | |
| 272 | | |
| 0.0 | 29.86 | |

| |
|---|
| DN100–PE 100 SDR 11 110x1 |
| 13.4–29.86 |
| Pískové lože 150 mm, obsyp . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT | NAVRHL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING. PANICOVÁ | ING. PANICOVÁ | ING. PANICOVÁ | |
| Panicová | Panicová | Panicová | |

Ing. Miriam Panicová
– projektová činnost
Mikulčova 14, 627 00 BRNO
tel.: 737943979
e-mail: mpanicova@volny.cz

MÍSTO STAVBY: STŘELICE U BRNA, LOKALITA ŽLEBY II.A

AKCE: ÚZEMNÍ STUDIE STŘELICE
LOKALITA b12–ŽLEBY II
OBJEKT: PRODLOUŽENÍ RADO
KANALIZACE JEDNOTNÉ A VODOVODU

OBSAH: PODÉLNÉ PROFILY VODOVODU

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 6A4 |
| DATUM | 03/2015 |
| STUPEŇ | ÚZEMNÍ STUDIE |
| ZAK. Č. | 2715–022 |
| ARCH. Č. | 2715–022/402 |
| MĚŘÍTKO | VÝKRES ČÍSLO |
| 1:1000/100 | 402 |